

# CSI

Viale Lombardia 20 - 20021 Bollate (MILANO) - ITALY  
Tel. +39.02.383301 - Fax +39.02.3503940- www.csi-spa.com

## **CERTIFICATO DI TIPO**

*CERTIFICATE of TYPE EXAMINATION*

**Registrazione n.° CPD/0497/036/05**

*Registration number*

**l'Istituto di Certificazione CSI S.p.A. (Organismo Notificato per la Direttiva 89/106/CEE)**

*The Certification Body CSI S.p.A. ( 89/106/EEC Directive Notified Body)*

**certifica che la Società/certifies that the Company**

**TECNOSERRANDA S.r.l.**

**Via Palazzolo, 33/1 - 25032 Chiari (BS)**

Ha messo a disposizione la campionatura denominata/ *Provided the specimens named*

**“SERRANDE RESIDENZIALI MOTORIZZATE”**

*Powered residential rolling shutters*

Per caratterizzare il Tipo ( ITT) secondo la norma EN 13241-1:2003, e provarla in conformità ai punti 4.2.8, 4.3.3, 4.4.3 richiamati nell'allegato ZA della norma stessa, secondo la procedura del Sistema 3(tre) - Allegato III della Direttiva 89/106/CEE

*For Initial Type-Examination according to the EN 13241-1:2003 and to test in compliance with the points 4.2.8, 4.3.3, 4.4.3 of EN 13241-1:2003, according to the procedure of System 3 (three) - Annex III of the 89/106/EEC Directive*

***Le versioni incluse nella famiglia sono riportate nell'Allegato A***

***Models included in the family are reported in Annex A***

Il produttore può apporre sulla serranda avvolgibile di cui sopra, la marcatura CE, previo completamento delle prove di tipo, mantenimento del Controllo della Produzione in Fabbrica (FPC) e la redazione della Dichiarazione di Conformità CE.

*The manufacturer is allowed to mark CE the above rolling shutter, if type testing is completed, the Factory Production Control (FPC) is maintained and the Declaration of Conformity is edited.*

Data emissione/issue date 11/03/2005

Data scadenza/expiring date 10/03/2010


**GRUPPO  
IMQ**

Pag. 1/2

***Il Responsabile del Centro***

*Managing Director*

Dott. Ing. P. Cau



# CSI

Viale Lombardia 20 - 20021 Bollate (MILANO) - ITALY  
Tel. +39.02.383301 - Fax +39.02.3503940- www.csi-spa.com

## ***Certificato di Tipo - Allegato A***

*Certificate of Type Examination - Annex A*

**Registrazione n.° CPD/0497/036/05**

*Registration number*

**TECNOSERRANDA S.r.l.**

**Via Palazzolo, 33/1 - 25032 Chiari (BS)**

### ***“SERRANDE RESIDENZIALI MOTORIZZATE”***

*Powered residential rolling shutters*

#### ***VERSIONI:***

- *con profilo piatto, bombato, microforato o coibentato;*
- *con guide di scorrimento a “U” (da 40 a 80 mm)*

#### ***CARATTERISTICHE:***

<b>Dimensioni /Size:</b>	<b><i>fino a larghezza massima</i></b> mm 4100 x 3500 alt.
<b>Rilascio di sostanze pericolose /Dangerous substances:</b>	<b>conforme</b>
<b>Resistenza al carico del vento/Wind load :</b>	<b>classe 2</b>
<b>Sicurezza aperture /Safe opening :</b>	<b>conforme</b>
<b>Forza di funzionamento /Operating forces:</b>	<b>conforme</b>

Data emissione/issue date 11/03/2005

Data scadenza/expiring date 10/03/2010

**GRUPPO**  
**IMQ**

Pag. 2/2

***Il Responsabile del Centro***

*Managing Director*

Dott. Ing. P. Cau